




ZERTIFIKAT

Hiermit bestätigen wir, dass
der geprüfte Kanalstrang der Firma



Eugen Hartmann GmbH
Fabrikstraße 11
67454 Haßloch



bestehend aus


- zwei geraden Luftkanalelementen á 800mm x 800mm x 1500mm
- einer Reduzierung á 800mm x 800mm auf 500mm x 500mm
- zwei Bögen 800mm x 800mm R1000
- zwei geraden Luftkanalelementen á 500mm x 500mm x 750mm
- einem geraden Luftkanalelement á 800mm x 800mm x 1000mm

mit einer Oberfläche von 26,0m²

verwendeter Kanalflansch

- Premium 20 D mit Butyl
- Premium 30 D mit Butyl

Gebhardt-Stahl GmbH



Datum der Prüfung: 23.04.2019



Prüfer: Peter Schulte

nach Durchführung der Dichtheitsprüfung
gemäß **DIN EN 1507:2006**
die Luftdichtheitsklasse D erreicht hat.